



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 08/023-01

об устранении нарушений обязательных требований
в области электро - теплоэнергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

“ 13 ” января 2017 г.
(дата составления)

МБУ ДО "Детско-юношеский центр «Спектр»
(наименование юридического лица)
Законному представителю:

директору МБУ ДО "Детско-юношеский
центр «Спектр»
Головченко И.Н.

Юридический адрес: 618250 Пермский край,
г. Губаха, пр. Ленина, 31.

Почтовый адрес: 618250 Пермский край, г.
Губаха, пр. Ленина, 31.

На основании Акта проверки от 13 января 2017 № 08/023-01_руководствуясь ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401, я - старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора - Байер Владимир Карлович, раб.тел (34248) 4-03-89
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные при _____ плановой, выездной _____ проверке
(вид проверки, форма проверки)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Спектр" ИНН 5913002712

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

(распоряжение заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 26 декабря 2017 №2530-рп Козлова В. А. «О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Спектр" ИНН 5913002712

нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	Приказом №13/2-од от 01.02 утвержден перечень должностей и профессий, которым необходима группа по электробезопасности. В приказе отсутствует заместитель, ответственного за эл.хозяйство.	Не выполнены требования п. 1.4.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03. (Далее ПТЭЭП)	01.03.2017г
2.	Приказом №90-од от 24.08.2016г назначен заместитель, ответственного за эл.хозяйство без соответствующей группы по электробезопасности.	п. 1.2.3 ПТЭЭП	01.03.2017г
3.	Приказом №44/1-од от 05.05.2016г назначена комиссия ...по проверке знаний правил электробезопасности....	п. п. 1.4.30, 1.4.31 ПТЭЭП	01.03.2017г
4.	Однолинейные схемы эл.снабжения представлены в расстановке электротехнических устройств.	п. 1.5.18 ПТЭЭП;	01.03.2017г
5	Паспорт заземляющего устройства не водержит: а) дату ввода в эксплуатацию; б) привязку с зданию; в) исполнительную схему устройства; г) своевременно не заполняется.	п. 12.7.15 ПТЭЭП;	01.03.2017г
6	В щитовой (вновь смонтированной) отсутствует однолинейная схема, наименование потребителей.	п. 2.2.20 ПТЭЭП;	01.03.2017г
7	Щит освещения в спортивном зале открыт.	п. 2.2.4 ПТЭЭП;	01.03.2017г
8	Щит освещения в спортивном зале не содержит однолинейную схему, наименование потребителей.	п. 2.12.5 ПТЭЭП;	01.03.2017г
9	Повсеместно присоединение каждой открытой проводящей части эл. установки к нулевому защитному или защитному	п. 1.7.144 «Правил устройства электроустановок» Седьмое издание	01.03.2017г

	заземляющему проводнику выполнено под один болтовой зажим.		
10	На наружной стороне шкафов (вводных, этажных) отсутствует диспетчерское наименование шкафа.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	01.03.2017г
11	Монтаж электропроводки до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприёмников выполнен двухжильным, алюминиевым проводом в одинарной изоляции.	п.7.1.36 «Правил устройства электроустановок» Седьмое издание Проект 07-05/2012-ЭОМ	01.12.2017г
12	Водонагреватель подключен без УЗО	Инструкция водонагревателя п.7.1.82 ПУЭ	01.03.2017г
13	Не осуществляется надзор за исправностью аварийного освещения при отключении рабочего освещения	п.2.12.16 ПТЭЭП	01.03.2017г
14	Не смонтировано эвакуационное освещение.	Проект 07-05/2012-ЭОМ п.7.2.33 «Правил устройства электроустановок»	01.12.2017г
15	Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется не подготовленным теплоэнергетическим персоналом.	п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 (далее - ПТЭ ТЭ).	01.03.2017г
16	Отсутствует лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	п. 2.2.2 ПТЭ ТЭ	01.03.2017г
17	Отсутствует технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок.	п. 2.6.1 ПТЭ ТЭ	01.03.2017г

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6. (копия – старшему гос. инспектору Байеру В.К. тел/факс (34 248) 4-03-89)

Для полного выполнения предписания рекомендуется разработать план мероприятий с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за устранение нарушений, и представить в письменной форме в семидневный срок в Западно-Уральское управление Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.